



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области**

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

**Предписание № 06-32-1-170  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15.09.2023года № 06-32-1-170

МБДОУ «Детский сад №206 г. Челябинска»

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Пузановой Светланой Владимировной (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №206 г. Челябинска» по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров, 56а (указать наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.2.4, 3.1.2, 2.5.3, 2.4.8, 2.7.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел 5, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 8.1.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

По адресу ул. Сталеваров, 56а.

Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации аварийное, имеет дефекты, ямы, трещины, что может стать причиной травм у детей, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

В тeneвых навесах подготовительной, второй младшей и средней групп разрушаются кирпичные стенки, аварийные крыши, требуется ремонт стен и крыш тeneвых навесов. п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

В группах №№ 3, 4, 5 и коридоре второго этажа, на потолках, стенах следы протекания дефекты штукатурного покрытия, в результате постоянных аварийных ситуаций на системе

отопления (чердачная разводка) п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В спальнях и игровых помещениях дневной сон детей организован на трехуровневых кроватях трансформерах, на которых отсутствует самостоятельный заход на них. Для организации сна используют частично и четвертый уровень, что не допустимо. п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.

. В группах №№2,3,5, коридоре, музыкальном зале окна старые, рамы забиты гвоздями, которые очень плохо открываются для проветривания и обработки. Всего необходимо заменить 5 старых окон, п.2.7.2 СП2.4.3648-20.

. Система отопления (чердачная разводка) требует ремонта, трубы в хомутах, п.2.7.1 СП2.4.3648-20

При анализе выполнения норм питания за август 2023 года установлено:

- для детей ясельных групп: процент выполнения составил 81,2% , ниже нормы выданы мясо59,8%, птица44,6%,рыба73,9%,соки 75,0%, фрукты 63.1%. Соответственно энергетическая ценность одного дня в среднем составила1231,4 ккал, при норме 1400 ккал.

- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: мясо 64,9%, птица54,8%,рыба 78,3%, фрукты 66,5% Соответственно энергетическая ценность одного дня для этой возрастной категории составила1579,1ккал, при норме 1800ккал.Общий процент выполнения натуральных норм продуктов питания по учреждению составил 86,8%. (\*п.8.1.2 Сан ПиН2.3/2.4.3590-20).

По адресу ул. Электростальская,4

. Ограждение в аварийном состоянии, разрушены бетонные столбы ограждения. отсутствуют фрагменты забора, что не обеспечивает безопасное пребывание детей в образовательной организации, п1.1, п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

. Физкультурная площадка не оборудована в соответствии с требованиями, п.2.2.2. СП 2.4.3648-20

На момент профилактического мероприятия один теневой навес требует ремонта крыши, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.

В спальнях и игровых помещениях дневной сон детей организован на трехуровневых кроватях трансформерах, на которых отсутствует самостоятельный заход на них, п.2.4.8. СП 2.4.3648-20

Окна старые, рамы забиты, очень плохо открываются для проветривания и обработки. Необходимо заменить старые окна, всего под замену 26 окон, представлены сметы на ремонтные работы и экспертные заключения, п.2.7.2 СП2.4.3648-20.

В группе Одуванчик и коридоре второго этажа, следы протекания в результате постоянных аварийных ситуаций на системе отопления (чердачная разводка) п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В группах Колокольчики и Одуванчики измеренные параметры искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам, раздел 5, табл.5.54 Сан ПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол лабораторных испытаний№П.1/11274-23 от 13.09.2023.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МБДОУ «Детский сад №206 г. Челябинска», ул. Сталеваров,56а.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений) В срок до 20.10.2025 года выполнить следующие мероприятия:

1. В структурном подразделении заменить ограждение или провести качественный ремонт его, обеспечить безопасность пребывания детей в дошкольной организации.
2. Отремонтировать покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории дошкольной организации.
3. Отремонтировать тентовые навесы в дошкольной организации.
4. Отремонтировать систему отопления в двух дошкольных организациях, провести ремонт всех потолков, стен, где были следы протекания после аварийных ситуаций..
5. Отремонтировать или заменить старые окна, конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.
6. Все используемые трехуровневые трансформируемые кровати оборудовать самостоятельным заходом на них.
7. Довести уровень искусственного освещения до санитарных норм.
8. В структурном подразделении оборудовать физкультурную площадку в соответствии с требованиями санитарных норм.
9. Обеспечить строгое выполнение норм питания детей для всех возрастных групп в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Законного представителя (руководителю) юридического лица МБДОУ «Детский сад №206 г. Челябинска». г. Челябинск, ул Сталеваров,56а. наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г.Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93, факс:rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «20» октября 2025года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный  
специалист-эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и  
подростков

С.В.Пузанова



(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
«15\_» сентября 2023года

Заведующий В. Гривиних Ст. 14

Предписание направлено по адресу:

В Комитет по делам образования ул. Володарская д. 14