

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон факс 8(351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 224/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 206 г.

Челябинска» (далее по тексту- МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 224 от 11 февраля 2021 г. начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору) Огорокова Андрея Валерьевича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09:30 по 10:30 19.03.2021, с 11:00 по 12:00 24.03.2021 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Рузаевым Николаем Егоровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, 56 «А»

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» Гурьевской Татьяной Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На первом этаже здания в правой лестничной клетке (по техническому паспорту помещение № 13) отсутствует перегородка, отделяющая лестничный марш и холл первого этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 «д» (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.03.2022	
2.	На первом этаже здания в левой лестничной клетке (по техническому паспорту помещение № 10) отсутствует перегородка, отделяющая лестничный марш и холл первого этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 «д» (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.03.2022	

3.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения первого этажа здания (по техническому паспорту помещение № 23) в лестничную клетку выполнена 0,65 метра.	ст. 4, ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, п. 4.2.19 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.03.2022	
4.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения первого этажа здания (по техническому паспорту помещение № 28) в лестничную клетку выполнена 0,65 метра.	ст. 4, ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, п. 4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2022	
5.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения первого этажа здания (по техническому паспорту помещение № 29) в лестничную клетку выполнена 0,65 метра.	ст. 4, ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, п. 4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2022	
6.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения первого этажа здания (по техническому паспорту помещение № 1) в лестничную клетку выполнена 0,65 метра.	ст. 4, ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, п. 4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, начальнику ОНДиПР по городу Челябинску, заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Челябинска
по пожарному надзору Рузаев Н.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» марта 2021 г.

М.Л.П.*



[Handwritten signature]

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

«24» марта 2021 г.

Заведующий Артемов А.С.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99