

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,
электронный адрес: gpn_chel@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 338/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206 г. Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска»)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР № 3 по пожарному надзору № 338 от 10.05.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

07.06.2017 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

09.06.2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 3 часа 00 минут, проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - инспектором ОНДиПР № 3,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, 56 «А»

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» - Гурьевских Татьяной Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить исправное состояние эвакуационного освещения во всем здании (при выключении электропитания, лампы эвакуационного освещения автоматически не включились на путях эвакуации, 11 шт.)	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.06.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР №3 или заместителю начальника ОНДиПР №3 по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ОНДиПР № 3 по пожарному надзору
капитан внутренней службы



И. С. Соколова

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Дуровских Татьяна, Меликханов Забидуханович
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))



“ 08 ” июня 2017

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Акт направлен: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Сибирского Регионального Центра 8 (391) 298-55-47
Телефон «Доверия» ДНД МЧС России 8 (495) 499-99-99